Marktgemeinde Artstetten – Pöbring
Pol. Bezirk Melk NÖ
A-3661 Artstetten, Schlossstraße 1
Tel.: +43 (0) 7413/8235
E-Mail: gemeinde@artstetten.at
Parteienverkehr: Montag – Freitag 8:00 – 12:00 Uhr

Artstetten, am 25.09.2026

INFORMATION ZUM TRINKWASSER!

Werte GemeindebürgerInnen!

Bei einer periodischen Überprüfung des Trinkwassers am 21.09.2026 durch das Trinkwasseruntersuchungslabor Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG wurde festgestellt, dass das Trinkwasser im Hochbehälter Fritzelsdorf sowie im Ortsnetz Unterbierbaum verunreinigt und daher **zur Verwendung als Trinkwasser nicht geeignet ist.**

Das Wasser **darf im gesamten Gemeindegebiet** vorübergehend nur in sicher desinfizierten Zustand (z. B. **mindestens 3-minütiges Kochen bei Siedetemperatur**) als Trinkwasser verwendet werden!

Ab Montag, den 28.09.2026, wird das gesamte Leitungsnetz erneut auf Dichtheit überprüft und mit einer Fachfirma über künftige Maßnahmen beraten.

mit freundlichen Grüßen

Der Bürgermeister
Karl Höfer e.h.

Der Vorsitzende des Wasser- und Abwasserausschusses
Stefan Walchshofer e.h.